

Kläranlage Goldbeck

Planungsbüro: Ingenieurbüro Schulz von der Ohe
Hoefftstraße 17
29525 Uelzen

Ausbaugröße: 4.500 EW
einstraßig

Inbetriebnahme: 20. November 2002
(Beginn des Probebetriebes)

Bauzeit: 7 Monate

Überwachungswerte:

BSB 5	<	25 mg/l
CSB	<	110 mg/l
NH ₄ -N	<	10 mg/l
Nges.	<	18 mg/l

Technische Kurzbeschreibung:

Abwasserreinigungsanlagen Rechenanlage/Sandfang
Belebungsbecken
Nachklärbecken
Rücklaufschlammumpwerk

Schlammbehandlung Schlammspeicher

sonstige Anlagen Maschinen- und Betriebsgebäude
Energieversorgung