

## **Kläranlage Scharpenhufe**

**Planungsbüro:** Ingenieurbüro Bethge  
Dorfstr. 55  
39629 Poritz

**Ausbaugröße:** 500 EW  
einstraßig

**Inbetriebnahme:** 10. November 1997

**Bauzeit:** 4 Monate

**Überwachungswerte:**

BSB 5	<	40 mg/l
CSB	<	150 mg/l
Nges.	<	60 mg/l
Pges.	<	17 mg/l

### **Technische Kurzbeschreibung:**

**Abwasserreinigungsanlagen**

- Faaborg-Kompakt-Kläranlage
- Rechen
- Pufferbecken
- Bioreaktor
- Zwischenklärung
- Nachklärung
- Schlammumpwerk
- Messschacht

**Schlammbehandlung** Schlammspeicher

**sonstige Anlagen** Betriebscontainer mit Elektroanlage und Waschbecken/WC