

Kläranlage Werben

Planungsbüro:	Beratende Ingenieure Magdeburg GmbH (BIMA) Carnotstraße 53 39120 Magdeburg
Ausbaugröße:	1.400 EW einstraßig
Inbetriebnahme:	6. September 2005
Bauzeit:	7 Monate
Überwachungswerte:	BSB 5 < 25 mg/l CSB < 110 mg/l NH ₄ -N < 10 mg/l N _{ges.} < 18 mg/l P _{ges.} < 2 mg/l

Technische Kurzbeschreibung:

Abwasserreinigungsanlagen	Rechen/Sandfang kombiniert Biocos-Becken bestehend aus Belebungsbecken sowie Sedimentations- und Umwälzbecken Ablaufmengenmessung mit Probenahmeschacht Versickerungsbecken/Bodenfilter
Schlammbehandlung	Überschussschlammumpwerk Schlammstapelbehälter
sonstige Anlagen	Maschinen- und Betriebsgebäude Schmutz- und Trübwasserpumpwerk Fällmittelstation